



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - WERSJA STANDARD+			
NR.	FUNKCJA	WYPOSAŻENIE	POWIERZCHNIA
1	POMIESZCZENIE TRENERA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 4 WYMIANY/H 70m <sup>3</sup> ; MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100 m <sup>3</sup> /H MOC 80W OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 60dm <sup>3</sup> MOC GRZĄŁKI 100W ŚWIETLIK 100X100CM, E-ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA OPRAWY OŚWIETLENIOWE 4X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9 5,82m <sup>2</sup>
2	MAGAZYN	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 4 WYMIANY/H 70m <sup>3</sup> , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W; WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m <sup>3</sup> /H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 2X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9 5,82m <sup>2</sup>
3	ŁAZIENKA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 6 WYMIANY/H 100m <sup>3</sup> ; MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZĄŁKI 800W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100 m <sup>3</sup> /H MOC 60W OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm <sup>3</sup> MOC GRZĄŁKI 1500W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 10 5,82m <sup>2</sup>
4	ŁAZIENKA DAMSKA PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 6 WYMIANY/H 100m <sup>3</sup> ; MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZĄŁKI 800W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m <sup>3</sup> /H MOC 60W OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm <sup>3</sup> MOC GRZĄŁKI 1500W; OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIETLIK 100X100CM U1-UCHWYT PROSTY, DŁ. 600mm, ŚREDNICY 30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL-7035 U2-UCHWYT UCHYLNÝ, DŁ. 600mm, ŚREDNICY 30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL-7035 U3-UCHWYT STAŁY, POZIOMY DO UMYWALKI, PRAWY I LEWY DŁ. 600mm, ŚREDNICY 30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL-7035	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 10 5,82m <sup>2</sup>
5	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 4 WYMIANY/H 70m <sup>3</sup> , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W, WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m <sup>3</sup> /H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9 5,82m <sup>2</sup>
6	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 4 WYMIANY/H 70m <sup>3</sup> , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W, WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m <sup>3</sup> /H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9 5,82m <sup>2</sup>
7	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 4 WYMIANY/H 70m <sup>3</sup> , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W, WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m <sup>3</sup> /H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9 5,82m <sup>2</sup>
8	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 4 WYMIANY/H 70m <sup>3</sup> , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W, WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m <sup>3</sup> /H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9 5,82m <sup>2</sup>
9	ŁAZIENKA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 8 WYMIANY/H 125m <sup>3</sup> , MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZĄŁKI 1000W, WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 125 m <sup>3</sup> /H MOC 80W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 11 5,82m <sup>2</sup>
10	ŁAZIENKA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 8 WYMIANY/H 125m <sup>3</sup> , MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZĄŁKI 1000W, WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 125 m <sup>3</sup> /H MOC 80W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 11 5,82m <sup>2</sup>
RAZEM:			58,2m <sup>2</sup>

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW		
NR.	NAZWA	ILOŚĆ
1	S1	8
2	S2	10
3	S3	3
2	SZ1	5
3	SZ2	5
4	SZ4	2
5	SZ 1D a,b,c	3
6	SZ 2D a,b,c	3
9	SW 1	2
	SW 2	5
11	SW 1D	2
13	SW 4D	2
14	PO	10
15	D	4
16	RD	5

ZADANIE	KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM "MOJE BOISKO ORLIK 2012"	JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INWESTPROJEKT
ADRES	SIEROSZEWICE, UL. SPORTOWA	DATA	STYCZEŃ 2010
FAZA	ADAPTACJA	AUTOR ADAPTACJI	STYCZEŃ 2010
		INŻ. WOCIECH KINASTOWSKI	NR RYS.
		Upr. Nr BN/10.9/5/79	RYS.BZ-3

zadanie: ORLIK 2012  
MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

inwestor: WYKONANO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA SPORTU

generalny projektant/wykonawca projektu:

Kulczyński Architekt



sp. z o.o.  
UL. ZGODA 4 m. 2, 00-018 WARSZAWA  
tel./fax 827 29 18 tel. 828 22 00

autorzy: projektant generalny: arch. Bogdan Kulczyński St-290/82, MKIS25/AW/W/87  
projektanci: arch. Marek Michałowski MA/012/03, MA-1480

temat rysunku: WERSJA STANDARD +  
RZUT - KONDYGNACJI 1 - PARTER

opracował: arch. Barbara Kolibabska  
branza: ARCHITEKTURA

sprawił: arch. Maksymilian Ziółkowski SW-11/2004; MA-1859  
faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nr projektu: 08.01  
indeks fazy: ABW  
obiekt: S+  
nr rysunku: AR-02-04  
rewizja: PZ  
data edycji: 09.02  
arkusz: 1/1  
skala: 1:50