



INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych w postaci:
 - a) budowy zbiornika wodnego na cieku naturalnym o nazwie Dopytyw z Wielowisi Klasztornej na terenie działki nr 2555 obręb Wielowieś gm. Sieroszewice o poniższych parametrach:
 - powierzchnia całkowita zbiornika: 5000 m²,
 - powierzchnia lustra wody: 3807,3 m²,
 - nachylenie skarp: 1:2-1:10,
 - średnia głębokość wody w zbiorniku: 1,70 m,
 - pojemność zbiornika: 5500,0 m³,
 - rzędna dna zbiornika: 124,30 m n.p.m.,
 - rzędna zwierciadła wody: 126,00 m n.p.m.,
 - rzędna terenu: 127,00-127,30 m n.p.m.,
 - współrzędne geodezyjne 2000 środka zbiornika: X:5714120,8231, Y: 6508157,5171;
 - b) budowy przepustu z piętrzeniem w zbiorniku na terenie działki nr 2555 obręb Wielowieś gm. Sieroszewice o poniższych parametrach:
 - rzędna piętrzenia (normalny poziom piętrzenia NPP): 126,00 m n.p.m.,
 - rzędna dna wlotu: 125,50 m n.p.m.,
 - wysokość piętrzenia: 0,50 m,
 - średnica: 500 mm,
 - długość: 10,00 m,
 - rzędna dna wylotu: 125,48 m n.p.m.,
 - współrzędne geodezyjne 2000 wlotu: X:6508168,893, Y: 5714149,2685,
 - współrzędne geodezyjne 2000 wylotu: X: 6508170,7164, Y: 6714158,9107;
2. korzystanie z usługi wodnej obejmującej:
 - a) piętrzenie wód powierzchniowych cieku naturalnego o nazwie Dopytyw z Wielowisi Klasztornej za pomocą projektowanego przepustu z piętrzeniem, o parametrach:
 - rzędna piętrzenia (normalny poziom piętrzenia NPP): 126,00 m n.p.m.,
 - wysokość piętrzenia (od dna przepustu): 0,50 m;
 - b) retencjonowanie wód powierzchniowych cieku naturalnego o nazwie Dopytyw z Wielowisi Klasztornej na cele gospodarki leśnej w czaszy zbiornika retencyjnego, o parametrach i ilości:
 - pojemność zbiornika: 5500 m³,
 - średnia głębokość wody w zbiorniku: 1,70 m,
 - rzędna dna: 124,30 m n.p.m.,
 - rzędna zwierciadła wody: 126,00 m n.p.m.

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w godzinach 8.00 do 15.00, a ponadto po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr 225 w godzinach 8.00 do 15.00.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.). Wobec powyższego niniejszą informację należy podać do publicznej wiadomości z sposób zwyczajowo przyjęty (tj. tablica ogłoszeń, BIP) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Informacja o wszczęciu postępowania z adnotacją, że była ona wywieszona na tablicy ogłoszeń w okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie przekazać do Zarządu Zlewni WP w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz.

DYREKTOR
Anna Marecka
Anna Marecka

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice
2. Zarząd Zlewni w Kaliszu (BIP), A/a