

ZP.TP.07.2023

Dotyczy: „Budowa kortu tenisowego w Sieroszewicach”

1. Projekt podaje wymagania dla parametrów nawierzchni PU w sposób niezgodny z aktualną normą PN-EN14877:2014-02 (obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych, wszystkich nawierzchni PU otwartych obiektów sportowych).

Wybrane minimalne właściwości techniczne nawierzchni poliuretanowej:

- a) Wytrzymałość na rozciąganie: $>$ lub= 1,1 MPa
- b) Wydłużenie względne przy zerwaniu %: $>$ lub = 75
- c) Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły na podłożu betonowym (23 st. C) % : 35 – 50 %
- d) Odkształcenie pionowe na podłożu betonowym (23 st. C) mm : $<$ lub = 1,7
- e) Grubość nawierzchni : $>$ lub = 13 mm

Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego nawierzchni poliuretanowej zamawianego typu, zgodnej z aktualną PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni PU.

Należy obiektywnie stwierdzić, że określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu. Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia PU typu zamawianego spełniająca wymagania normy PN-EN 14877:2014-02, akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie mogłaby być zastosowana na przedmiotowym zadaniu tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej normą. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni PU zamawianego typu zamawianego posiadających:

- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące w UE) - Atest higieniczny PZH - Karta techniczna potwierdzona przez producenta pod warunkiem posiadania przez wykonawcę autoryzacji producenta nawierzchni PU, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z technologią, standardami w branży, obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014-02. Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni pu a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań. Zamawiający jak i każdy inny musi stosować się to parametrów określonych przez aktualną normę i nie może nią manipulować i ustalać własnych wymagań w standardzie nie zgodnym z obowiązującą normą. Informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z 30.01.2017 r., KIO 68/17 uwzględniła zarzuty odwołującego w analogicznej sprawie określenia nieuzasadnionych parametrów nawierzchni w sposób ograniczający konkurencję. Jeśli Zamawiający nie uwzględni ww. wniosku to będzie to dowodziło świadomemu celowemu działaniu Zamawiającego zmierzającego do uniemożliwienia zastosowania jakiegokolwiek innej nawierzchni pu, która posiada akurat takie wyniki badań jakie nie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, ignorując wymagania aktualnej normy.

AD.1. Parametry nawierzchni podane w opisie na stronie 8 są zgodę z obw. normą PN EN 14877:2014 o której mowa w powyższym pytaniu.

2. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego.
Ad.2. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego.

3. Proszę o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowej inwestycji.
Ad.3. Szacunkowa wartość zamówienia ujęta jest w planach postępowań na platformie Zamawiającego.