

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego Nr ZP.PN.16.13 z dnia 08.10.2013 dotyczącego Rozbudowy i przebudowy Domu Ludowego w Latowicach :

**Pytania:**

Branża sanitarna:

1. pkt 58 – prosimy o szczegółowe określenie wielkości grzejników

**Ad.1. Określenie wielkości grzejników:**

- **Komunikacja** – 582 W
- **Zmywalnia** – 1205 W
- **Magazyn odpadów** – 350 W
- **Kuchnia** – 1750 W
- **Pom. Do przyjęcia termosów** – 300 W
- **Pom. Socjalne** – 800 W
- **W.c.** – 400 W
- **W.c. dla niepełnosprawnych** – 400 W
- **W.c. przy socjalnym** - 600 W
- **Magazyn -----**

2. pkt 22 – prosimy o podanie wymiarów zlewozmywaka ze stali nierdzewnej

**Ad.2. Zlewozmywak ze stali nierdzewnej o wymiarach 120/60 cm**

3. pkt 30 – prosimy o podanie wymiaru średnicy studzienek

**Ad.3. Studzienki o średnicy 425 PE każda – włazy typu lekkiego**

4. pkt 341 – prosimy o podanie szczegółów dotyczących separatora

**Ad.4. Separator typu BEWA – FA, lub PST – H/400 ( max 4 dm<sup>3</sup>/s)**

5. pkt 58 – prosimy o podanie wymiarów okapu, mocy i średnicy wentylatora, czy okap wyposażony w oświetlenie

**Ad.5. okap o wymiarach 120/80 cm , wentylator kanałowy TD – 250/100, V = 185/250 m<sup>3</sup>/h; ( okap z oświetleniem)**