

Zapytania do: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Parczewie - Mańków”. ZP. PN 07/12

1. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w całym zakresie planowanej inwestycji.
2. Wg opisu technicznego oraz przekroju normalnego szerokość korony drogi to 5,5m, podbudowy 4,0m a jezdni 3,5m. Z kolei wyliczenia w kol. „ilość” kosztorysu ofertowego wskazują, iż poszczególne szerokości wynoszą: korony – 5m, podbudowy – 3,5m, nawierzchni jezdni 3m. Prosimy o jednoznaczne określenie, które szerokości, a w konsekwencji ilości robót, należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Tak

Ad. 2. Parametry drogi jak w kosztorysie ofertowym

- Szerokość: - korony 5m
- podbudowa 3,5m
- jezdni 3m

Załączniki - poprawiony rysunek zamienny przekroju oraz opis techniczny.