

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu przetargowym Nr ZP. PN. 12/12 z dnia 17.08.2012
W sprawie: **budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Masanów. Etap I**

Pytanie:

Zamawiający wymaga, aby zaoferować trawę syntetyczną o określonych parametrach technicznych. Takie sprecyzowanie przedmiotu zamówienia eliminuje się zasadę uczciwej konkurencji, oraz wskazuje ściśle określony produkt posiadany przez firmę dysponującą wymaganymi badaniami i atestami. Stwarza to sytuację niekorzystną dla Zamawiającego, gdyż eliminuje on sam z postępowania szeroki wachlarz traw produkowanych przez renomowanych europejskich producentów. W połączeniu z wydatkowaniem środków publicznych sytuacja ta jest zaprzeczeniem dobrego gospodarowania oraz respektowania renomowanego europejskiego producenta, która posiada rekomendację techniczną ITB, atest PZH, kartę techniczną oraz autoryzację producenta o następujących parametrach:

Proszę o dopuszczenie nawierzchni o parametrach:

- typ włókna: fibrylowane, proste
- skład chemiczny włókna: polietylen
- ciężar włókna: 8 800 dtex
- wysokość włókna: 20 mm
- ilość pęczków: 23 100/m²
- ilość włókien: 46 200/m²
- ciężar całkowity nawierzchni: 1990 gr/m²

Oferowana nawierzchnia została przez Nas zamontowana na wielu obiektach i Zamawiający nie wnosili żadnych zastrzeżeń, co do jakości nawierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę trawy na trawę o niżej wymienionych parametrach:

Opis	Parametry techniczne
Rodzaj	Wykładzina tkana wpleciona w siatkę zatapiająca w poliuretanowej warstwie podkładowej
Rodzaj i wysokość źdźbła trawy ponad matą	Włókna – 100% fibrylowane Wysokość trawy – max 22 mm
Ilość pęczków	Nie mniej jak 20 000/m ²
Ilość włókien (splotów)	Nie mniej jak 40 000/m ²
Kolor murawy	Zielony / czerwony
Kolor linii	Białe / żółte
Szerokość rolek	4m
Rodzaj wypełnienia	Piasek kwarcowy 0,1-0,9 mm
Waga wypełnienia	Wg. wytycznych producenta trawy
Odporność trawy	Trawa odporna na mróz i wysokie temperatury

Nawierzchnia winna posiadać Atest Higieniczny PZH.