

Sieroszewice, 24 października 2011 roku

Gmina Sieroszewice  
ul. Ostrowska 65  
63-405 Sieroszewice

## **WYJAŚNIENIE NR 2**

### TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice”*

#### **Pytanie nr 1**

*W kosztorysie załączonym do specyfikacji przyjęto skrzydła wewnętrzne płycinowe pełne, wzmocnione z ościeżnicą drewnianą regulowaną. Proszę określić dokładnie typ skrzydeł, kolor, rodzaj okleiny. Proszę również określić dla ościeżnic szerokość muru.*

#### **Odpowiedź**

Należy zastosować skrzydła drzwiowe wykonane z klejonego drewna – ramiak. Wypełnienie z płyty wiórowej otworowej wzmocnianej. Skrzydło oklejone naturalną okleiną selekcionowaną gwarantującą powtarzalność wzoru, usłojenia oraz koloru w kolorze dąb bielony /np. Porta Nova Natura/.

Z uwagi na niejednorodne grubości muru - ścian wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na obiekcie i dobrać samodzielnie odpowiedniej grubości ościeżnice w okleinie i kolorze odpowiadającym przyjętym skrzydłom drzwiowym /ościeżnice regulowane np. Porta System/.

Do trzech pomieszczeń tj. pokój „ewidencji ludności i spraw obywatelskich” , „urzędu stanu cywilnego” oraz „kancelaria jawna” zastosować drzwi antywłamaniowe z zabezpieczeniem antywyważeniowym i dwoma atestowanymi zamkami.

#### **Pytanie nr 2**

*Proszę określić sposób układania parkietu dębowego.*

#### **Odpowiedź**

Parkiet układać na klej do parkietu np. poliuretanowy. Wzór układania parkietu w „cegiełkę”, parkiet lakierowany min. trzykrotnie lakierem bezbarwnym, półmatowym np. poliuretanowy o podwyższonej odporności na ścieranie.

#### **Pytanie nr 3**

*Proszę określić parametry wykładziny PCV.*

#### **Odpowiedź**

Należy zastosować wykładzinę odpowiednią dla obiektów użyteczności publicznej, homogeniczną winylową grubości min. 2 mm o klasie ścieralności – T, klasie antypoślizgowej – R11 w kolorach jasnych, pastelowych, spawanej sznurem, klejonej do podłoża, cokoły wyoblone na ścianę wysokości ok. 10 cm.

#### **Pytanie nr 4**

*W punkcie VI SIWZ Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, ppkt 2 dotyczący posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami między*

*innymi kierownik robót (uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektroenergetycznej, odpowiednimi umożliwiającymi realizację przedmiotowego zadania).*

*Czy kierownik z uprawnieniami budowlanymi w specjalności: Instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi dotyczącymi instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych spełnia ww. warunek?*

Odpowiedź

---

Tak, warunek będzie spełniony gdy ww. uprawnienia nie mają ograniczeń co do kubatury, powierzchni, złożoności lub funkcji obiektu.