

Sieroszewice, dn. 17.05.2018 r.

Dotyczy przetargu pn.: **Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu SENIOR +
w miejscowości Latowice – III etap**

Pytania:

1. Proszę o sprecyzowanie jakie należy zamontować ogrodzenie. Proszę o podanie przykładowego producenta lub zdjęcia. Furtka i brama ma być zakupiona przez inwestora tak jest wskazane w przedmiarze. Czy słupki oraz zawiasy lub inny asortyment do zamontowania jest po stronie Wykonawcy?
2. Jakiego koloru w poz. Nr 7 i 8 przedmiaru branży budowlanej mają być płytki?

Odpowiedzi na zapytania:

- Ad. 1 Brama, furtka i słupki znajdują się na Budowie. Zostały wykonane w I etapie prac. Do projektu przyjęto ogrodzenie Panelowe (np. f-my NOBESCO Ostrów Wlkp.) rozwiązanie systemowe, Wysokość przęsła H=1,50m., cokół - płyta żelbetowa H=0.25m., malowany proszkowo - kolor ciemno zielony, słupki - z rury kwadratowej.
- Ad.2 Płytki posadzkowe - zalecany kolor - popiel, płytki ścienne - w kolorach -jasnych. Szczegółowe kolory uzgodnić z użytkownikiem Obiektu.